

पत्रांक:-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2022
सेवा में,

दिनांक-नवम्बर 22, 2022

OWNER/MANAGER,
SOS J N KAUL INSTITUTE OF EDUCATION BHIMTAL,
SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषय:- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0-92036523 दिनांक:-09.11.2022 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:10.11.2022 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा SOS J N KAUL INSTITUTE OF EDUCATION BHIMTAL, SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 25 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान है।
2. परिसर में 05 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 06 किग्रा0 क्षमता, 04 अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता एवं परिसर के बहार 02 अदद हाईड्रैन्ट का प्राविधान किया गया है।
3. प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा परिसर में उपलब्ध फायर हाईड्रैन्ट पम्प को स्वचालित दशा में रखने एवं परिसर में उपलब्ध ओवर हैड टाईप रिजर्व वाटर टैंक से 02 अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किये जाने हेतु विद्यालय प्रशासन को सुझाव दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेंगे।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी।
6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-न-1-होट0/एफ.एस. नैनीताल/22 के आधार पर SOS J N KAUL INSTITUTE OF EDUCATION BHIMTAL, SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL, को दिनांक-22 नवम्बर 2022 से 21 नवम्बर 2025 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)
ईमेल—cfontl.ukfs@gmail.com,

पत्रांक:—सी0एफ0ओ0—न—6(इ0)/2021—22

दिनांक—नवम्बर 9, 2021

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION,
NEAR SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषय:— SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, NEAR SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL, का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं०—92036523 दिनांक:—25.10.2021 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:26.10.2021 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, NEAR SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक 25 हजार ली० क्षमता का प्राविधान है।
2. परिसर में 06 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा० क्षमता, 04 अदद सीओ२ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा० क्षमता एवं 02 अदद फायर हाईड्रैन्ट का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि—

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेंगे।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रु० प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैरिंटिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त: समझा जायेगा।
7. निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक—न—1—होट0/एफ.एस. नैनीताल/21 दिनांक: 06.11.2021 के आधार पर SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, NEAR SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL, को दिनांक—09 नवम्बर 2021 से 08 नवम्बर 2022 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पत्रांक-सी0एफ0ओ0-न-6(इ0)/2020

नैनीताल (हल्द्वानी)
दिनांक-अक्टूबर 9, 2020

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION,
NEAR SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL,
DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषय:- SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, NEAR SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL, का
अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0-62976981 दिनांक-26.09.2020 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक-26.09.2020 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, NEAR SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL, का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में ओवर हेड रिजर्व वाटर टैंक 25 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान है।
2. परिसर में 06 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता, 04 अदद सीओ2 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता एवं फायर हाईड्रेंटस का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश/शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. संस्थान/परिसर का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा NBC-2016 के Part-04 में निहित मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिये जाने पर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

2. परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा।

3. प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किए जाने पर पिछले वर्ष की अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों के निरीक्षण किए जाने हेतु निर्धारित जमा शुल्क की छायाप्रति भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(नियमानुसार (10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हेड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) निम्नवत माध्यम (a) E Treasury द्वारा ONLINE स्वयं ही अथवा (b) मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल (हल्द्वानी)/अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल से ट्रेजरी चालान प्रमाणित करवाकर स्थानीय ट्रेजरी में जमा कराया जा सकता है)।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-न-2-शि0संस्थान/एफ.एस. नैनी/20 के आधार पर SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION, NEAR SOS COMPLEX TALLITAL BHIMTAL, को दिनांक-31.09.2021 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।



SOS CHILDREN'S
VILLAGES
INDIA

A loving home for every child

SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION

Approved by National Council for Teacher Education (NCTE)

Affiliated to Kumaun University, Nainital

NAAC Grade B Certified Institute

Date: -23rd Dec, 2023

CERIFICATE

SELF AUDIT REPORT

With Reference to your letter no, C.F.O. No. 6E. 2022, dated 22nd November, 2022. It is certified that in the premises of SOS J N KAUL INSTITUTE OF EDUCATION BHIMTAL Distt, Nainital, all the fire safety equipments are installed as required by the fire safety department and all are in good condition & working efficiently. As per the norms, all the cylinders are refilled and the equipment are maintained regularly.


Principal



SOS CHILDREN'S
VILLAGES
INDIA

A loving home for every child

SOS J. N. KAUL INSTITUTE OF EDUCATION

Approved by National Council for Teacher Education (NCTE)

Affiliated to Kumaun University, Nainital

NAAC Grade B Certified Institute

Date:-15th May, 2023

CERIFICATE

SELF AUDIT REPORT

With Reference to your letter no, C.F.O. No. 6E. 2022, dated 22nd November, 2022. It is certified that in the premises of SOS J N KAUL INSTITUTE OF EDUCATION BHIMTAL Distt, Nainital, all the fire safety equipments are installed as required by the fire safety department and all are in good condition & working efficiently. As per the norms, all the cylinders are refilled and the equipment are maintained regularly.


Principal